

- MENDELU
- Zkušebna stavebně
- truhlářských výrobků
- a nábytku

vydává

OSVĚDČENÍ

o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE

č. CE-ZSTV-107-22

na výrobek:

Plastové okno a balkónové dveře, systém Oknostyl PREMIUM klasik a Oknostyl PREMIUM round line

výrobce:

OKNOSTYL group s.r.o.

Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim

Česká republika

IČO: 27689719

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída C3 - jednokřídlové okno třída C2 - tříkřídlové okno s dvěma sloupky třída A3 - dvoukřídlové balkónové dveře se sloupkem třída 7A - jednokřídlové a tříkřídlové okno s dvěma sloupky
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	
Nebezpečné látky	Požadavek národních předpisů	Bez uvolňování nebezpečných látek
Akustické vlastnosti *	Deklarovaná hodnota	$R_w (C; C_{tr}) = 33 (-1; -5) \text{ dB}$ - okna se sklem $R_w (C; C_{tr}) = 31 (-2; -5) \text{ dB}$ $R_w (C; C_{tr}) = 33 (-1; -6) \text{ dB}$ - okna se sklem $R_w (C; C_{tr}) = 31 (-2; -6) \text{ dB}$ $U_w = 1,3 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ - okna se sklem $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{.K}$ a s hliníkovým rámečkem $U_w = 1,2 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ - okna se sklem $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{.K}$ a s hliníkovým rámečkem $U_w = 0,98 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ - okna se sklem $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{.K}$ a s hliníkovým rámečkem $U_w = 0,92 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ - okna se sklem $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{.K}$ a s hliníkovým rámečkem $U_w = 1,2 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ - okna se sklem $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{.K}$ nebo $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{.K}$ a s rámečkem z ušlechtilé oceli $U_w = 0,95 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ - okna se sklem $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{.K}$ a s rámečkem z ušlechtilé oceli $U_w = 0,88 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ - okna se sklem $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{.K}$ a s rámečkem z ušlechtilé oceli $U_w = 1,2 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ - okna se sklem $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{.K}$ a s rámečkem SWISSPACER $U_w = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ - okna se sklem $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{.K}$ a s rámečkem SWISSPACER $U_w = 0,93 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ - okna se sklem $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{.K}$ a s rámečkem SWISSPACER $U_w = 0,86 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ - okna se sklem $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{.K}$ a s rámečkem SWISSPACER $U_w = 1,2 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ - okna se sklem $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{.K}$ a s rámečkem TGI - Spacer $U_w = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ - okna se sklem $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{.K}$ a s rámečkem TGI - Spacer $U_w = 0,92 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ - okna se sklem $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{.K}$ a s rámečkem TGI - Spacer $U_w = 0,85 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ - okna se sklem $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{.K}$ a s rámečkem TGI - Spacer
Součinitel prostupu tepla	Deklarovaná hodnota	
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída 4 - jednokřídlové okno, tříkřídlové okno s dvěma sloupky a dvoukřídlové balkónové dveře se sloupkem

* Hodnoty akustických vlastností platí pro celkovou plochu okna $\leq 2,7 \text{ m}^2$. Pro okna větších rozměrů platí dle přílohy B ČSN EN 14351-1+A1 - $2,7 \text{ m}^2 < \text{celková plocha} \leq 3,6 \text{ m}^2$ - R_w opravené o -1 dB; $3,6 \text{ m}^2 < \text{celková plocha} \leq 4,6 \text{ m}^2$ - R_w opravené o -2 dB; $4,6 \text{ m}^2 < \text{celková plocha}$ - R_w opravené o -3 dB.

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o posouzení vlastností výrobku podle ČSN EN 14351-1+A1 č. 1389-CPR-038-14 vydaného dne 24.07.2014 Oznámeným subjektem č. 1389 - MENDELU, pracoviště Zlín, Louky 304.

Datum vydání: 15. srpna 2022

Platnost do: 15. srpna 2025



Ing. Petr Sláčík
vedoucí Zkušebny STV